



**ФИЛИАЛ ОАО «РЖД»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
УПРАВЛЕНИЕ
ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ И
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**

Каланчевская ул. 35, г. Москва, 107174
Тел.: (499) 262-50-33, факс: (499) 262-08-66
E-mail: secretarycdi@center.rzd.ru, www.rzd.ru

Начальникам служб электрификации
и электроснабжения Дирекций
инфраструктуры железных дорог

Проектным, строительно-
монтажным организациям (по
списку)

«30» марта 2012 г. № ЦЭТ-2/9

На № _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

О бронзовых проводах марки Vz II поставки ЗАО «УКС»

Предприятием ЗАО «УКС», адрес 199004, г. Санкт - Петербург, 5-я линия ВО, д. 70, литера А, пом. 11Н, тел. (812) 323-60-68, факс (812) 323-45-34, e-mail: uks@uks.ru, производится поставка бронзовых проводов типа Vz II-70 и Vz II-95, выпускаемых фирмой nkt cables GmbH (Германия) по стандарту DIN 48201-2.

Контрольные испытания в ОАО «ЦНИИС» подтвердили соответствие проводов требованиям стандарта DIN 48201-2 по механической прочности.

Управление электрификации и электроснабжения разрешает применять провод типа Vz II-70 в качестве провода средней анкеровки контактного провода и провод типа Vz II-95 в качестве провода средней анкеровки несущего троса контактной подвески. Провода применяются вместо проводов марки ПБСМ аналогичного сечения.

Основные параметры проводов и коды СКМТР для заказа через Росжелдорснаб приведены в таблице:

Тип провода	Площадь сечения, кв. мм	Расчетный диаметр, мм	Разрывное усилие, не менее, кН	Масса 1 м провода, кг	Код СКМТР
Vz II-70	70,0	10,5	38,64	0,596	3511000069
Vz II-95	95,0	12,5	54,76	0,845	3511000070

Начальник Управления

В.Г.Лосев

Исп. Глушенко Игорь Анатольевич, ЦЭ
Тел. (499) 262-70-71